


L'Addetto

Lucia Pala**DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE UNICA**  
(articolo 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387)

Spett.le Comune di Aidomaggiore

Comune di Borore

Comune di Macomer

**OGGETTO:** Procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell'articolo 6 della L.R. 3/2009 e dell'articolo 12 del D.Lgs. 387/2003, per i lavori di realizzazione di serre e integrate con due impianti fotovoltaici, denominati DENAFLORE 1 e DENAFLORE 2 di potenza complessiva pari a 11,88 MW, e il loro esercizio per la produzione di energia elettrica e delle relative opere ed infrastrutture connesse da fonte rinnovabile Fotovoltaica. Proponente: ditta Serra Cristina - Vivaio Denaflore - Comune di AIDOMAGGIORE.

**COMUNE DI AIDOMAGGIORE****Avviso per la procedura di costruzione di linea elettrica  
interrata in MT**

La ditta Serra Cristina Vivaio Denaflore, P. IVA 01106020959 con sede in Siamaggiore Via E. D'Arborea 25, RENDE NOTO di aver presentato ai Comuni di Aidomaggiore (OR), Borore (NU) e Macomer (NU) domanda tendente ad ottenere a norma del T.U. n. 1775 dell'11/12/33, del D.P.R. n. 342 del 18703/1965, nonché della L.R. n. 43/89 l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di linea MT 15 KV interrata il cui tracciato interessa i comuni sopra indicati e aventi le seguenti caratteristiche: Linea Interrata MT avente uno sviluppo complessivo di circa 11700 mt da realizzarsi con cavo in alluminio ARE4H5EX-12/20KW, , sezione 3[3(1x185mmq) posato ad una profondità di mt 1,20 dal piano viario mentre per la distribuzione sui cavalcavia il cavo sarà contenuto all'interno di canaletta d'acciaio a bordo del cavalcavia medesimo. La linea in progetto alimenta impianto fotovoltaico di potenza complessiva pari 11,88 MW con due connessioni distinte ciascuna di potenza pari a 5,94 MW da realizzarsi nel Comune di Aidomaggiore, Loc. "S'Aspru Funtana Menta" del soggetto proponente ditta Serra Cristina Vivaio Denaflore. Entro 30 giorni dalla data della presente pubblicazione, ai sensi dell'art. 112 del T.U. succitato e dell'art. 4 L.R. n. 43/89 , dovranno essere trasmesse le eventuali opposizioni ed osservazioni alla costruzione della linea in connessione in MT dell'impianto in oggetto presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Aidomaggiore, presso il quale è stata depositata la documentazione relativa alla progettazione dell'impianto in argomento e al quale ci si dovrà rivolgere per la visione degli atti.

09.12.2011

Cristina Serra